



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-4309-2/2016

Vyřizuje: Pavel Dvorský
Tel.: 950 725 122
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmsk.cz

Datum: 29.4.2016

Štegrer Ivo – projekční kancelář
Malá Strana 268
742 13 Studénka

Počet stran: 2
Přílohy: 0

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Změna užívání se stavební úpravou knihovny GMK v Bílovci

Místo stavby: parc.č.762/4, k. ú. Bílovec

Stavebník – investor: Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, IČ: 00601667

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 12/2015

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Stanislav Martinů, ČKAIT 1102858

Hasičský záchranný sbor Moravskosleského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 19.4.2016. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou

za předpokladu dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBR), které je nedílnou součástí tohoto vyjádření, zejména následujících podmínek:

- prosklená stěna ve 2.NP bude provedena jako požární stěna oddělující jednotlivé požární úseky s požární odolností EI 15 DP1, dle přesného popisu v PBR,
- požární uzávěr otvoru (dveře) oddělující jednotlivé požární úseky budou požární, opatřené samozavíračem, dle přesného popisu v PBR,
- stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle přesného popisu v PBR,

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou předložena prohlášení o shodě (resp. ujištění o tom, že prohlášení byla vydána) k požárním stěnám, požárním uzávěrům otvorů, která jsou k posuzování shody vlastností stanovena příslušným nařízením vlády.

Provozní schopnost zařízení pro zásobování požární vodou bude prokázána dokladem o provedené **periodické** kontrole zařízení, provedené v souladu s harmonizovanou ČSN 73 0873.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.


Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Nový Jičín

Zbořilská 5

511 01 Nový Jičín



.....
nprap. Pavel Dvorský

referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení