



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍS.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
2.01	SCODBA SE SCHODIŠTĚM	29,72	PVC	
2.02	CHODBA	16,95	PVC	
2.03	ŠATNA	11,10	PVC	
2.04	WC ZTP A UČITELÉ	3,82	KER.DLAŽBA	Vo=2000mm
2.05	ÚKLID	1,24	KER.DLAŽBA	Vo=2000mm
2.06	KABINET	13,30	PVC	Vo=600(750)
2.07	SKLAD	11,12	PVC	
2.08	UČEBNA (PŮVODNĚ KNIHOVNA)	176,00	PVC	Vo=1500
2.09	UČEBNA (PŮVODNĚ ČITARNA)	97,55	PVC	

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41/2007:

ochrana základní izolací, přepážkami, kryty

ochrana při poruše : ochranným pospojováním a automatickým

odpojením od zdroje

ochrana doplňková : proudovým chráničem, doplňujícím

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-3:

– neoznačené prostory uvnitř objektu prostory normální

– v koupelně, u umyvadel, dřezů instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

VYPÍNAČE SE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 0,9–1,2M NAD PODLAHOU.

ZÁSUVKY SE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 20CM NAD PODLAHOU.

NAD PRACOVNÍ PLOCHOU SE ZÁSUVKY, SPÍNAČE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 1,150M.

ELEKTROINSTALACE

souřadnicový systém: S–JTSK

NAVRHL	KRESLIL	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ŠTEGNER IVO	ŠTEGNER IVO	ŠTEGNER IVO
INVESTOR: GMK, p.o., 17.lisopadu 526/8, 743 01 Blíbovec		Mala Strana 298, 742 13 STUJEDENÁ, IČ: 63339564 tel: +420 552 303 673 e-mail: stagner.ivo@gmznm.cz
AKCE:		FORMÁT
Změna užívání se stavební úpravou knihovny GMK v Blíbovci		2x44
parc.č. 762/4; k.ú. Blíbovec - město		DATUM
		03/2016
		ÚČEL
		DSP
		ČÍSLO ZAK.
		2016-111
OBSAH:		MĚŘÍTKO
PATRO 2.NP - ZÁSUVKY		1:50
		Č. VÝKRESU
		D5