

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**


ČÍS.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
2.01	SCODBA SE SCHODIŠTĚM	29,72	PVC	
2.02	CHODBA	16,95	PVC	
2.03	ŠATNA	11,10	PVC	
2.04	WC ZTP A UČITELÉ	3,82	KER.DLAŽBA	Vo=2000mm
2.05	ÚKLID	1,24	KER.DLAŽBA	Vo=2000mm
2.06	KABINET	13,30	PVC	Vo=600(750)
2.07	SKLAD	11,12	PVC	
2.08	UČEBNA (PŮVODNĚ KNIHOVNA)	176,00	PVC	Vo=1500
2.09	UČEBNA (PŮVODNĚ ČITARNA)	97,55	PVC	

**POZNÁMKA :**

- ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41/2007:
- ochrana základní: základní izolací, přepážkami, kryty
- ochrana při poruše : ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
- ochrana doplňková : proudovým chráničem, doplňujícím
- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-3:
- neoznačené prostory uvnitř objektu prostory normální
- v koupelně, u umyvadel, dřezů instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
- VYPÍNAČE SE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 0,9-1,2M NAD PODLAHOU.
- ZÁSUVKY SE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 20CM NAD PODLAHOU.
- NAD PRACOVNÍ PLOCHOU SE ZÁSUVKY, SPÍNAČE UMÍSTÍ VE VÝŠCE 1,150M.

**ELEKTROINSTALACE**

souřadnicový systém: S-JTSK

NAVRHL	KRESLIL	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ <b>ŠTEGNER IVO</b> Malá Strana 298, 742 13 STUJEDENKA, IČ: 63339564 tel: +420 552 303 673 e-mail: stegner.ivo@seznam.cz
ŠTEGNER IVO	ŠTEGNER IVO	
INVESTOR: GMK, p.o., 17.lisopadu 526/8, 743 01 Blíhovec	FORMÁT	2x44
AKCE:	DATUM	03/2016
Změna užívání se stavební úpravou knihovny GMK v Blíhovci	ÚČEL	DSP
parc.č. 762/4; k.ú. Blíhovec - město	ČÍSLO ZAK.	2016-111
OBSAH:	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PATRO 2.NP - SVĚTLA	1:50	D6